

DARBŲ APRAŠYMAS:

1. Apžvalgos šulinio Nr. 1 įrengimas Babinių sodų 25 oji/ Vaidevučio g. sankryža.

- 1.1. d1500mm apžvalgos šulinio su kopėtėlėmis įrengimas, gylis apie 2000mm, gruntas žvyras.
- 1.2. Liukas atlaikantis sunkiasvorę techniką.
- 1.3. Dugnas užpilamas 150 mm skalda.
- 1.4. Šulinio žiedas leidžiamas „ant trasos“ išpjaunant rintinį, tarp vamzdžio ir betono turi būti įrengtas deformacinis žiedas (tarpas iš pūtų polistirolo).
- 1.5. atjungti d110 vandentiekio trasą išimant ketinę flanšinę sklendę vietoj jos pastatant flanšus paruoštus plombavimui.

2. Apskaitos šulinio Nr. 2 įrengimas Visalaukio ir Pilnatieš g. sankryža.

- 2.1. d1500 mm apskaitos šulinio su kopėtėlėmis įrengimas, gylis apie 2000 mm, gruntas žvyras.
- 2.2. Liukas atlaikantis sunkiasvorę techniką.
- 2.3. Dugnas užpilamas 150 mm skalda.
- 2.4. Šulinio žiedas leidžiamas „ant trasos“ išpjaunant rintinį, tarp vamzdžio ir betono turi būti įrengtas deformacinis žiedas (tarpas iš pūtų polistirolio)
- 2.5. įrengti d 40 vandens skaitiklį ant D50 PVC vamzdžio pastatant grubaus valymo filtrą ir rutulinius ventilius iš abiejų skaitiklio pusių.

3. Slėgio palaikymo įrenginio įrengimas Babinių sodų 25 oji g. 33, Vilnius.

- 3.1. 22 kw vandens siurblio variklio dažnio keitiklio su spinta (vėsinimas šildymas) įrengimas.
- 3.2. Slėgio daviklio įrengimas.
- 3.3. Elektros kabelio įrengimas (nuo stulpo iki dažnio keitiklio) iki 40m.
- 3.4. Hidroforo 300 litrų įrengimas (įvertinti tai, kad patalpos durų plotis 600 (teks platinti)).
- 3.5. Hidroforas jungiamas perskiriant 1‘ vamzdį arba dedant d100 balną.
- 3.6. Pakeisti d150 sklendę (GOST tipo) nauja, į 450 mm esamą flanšinę tarpą įmontuoti d150 intarpą flanšinis (GOST tipo).
- 3.7. Esamų statybinių šiukšlių išnešimas/išvežimas iki 2m3.

Papildoma informacija:

Darbų pradžia 2015-10-12

Darbų pabaiga 2015-10-30

Informacija gali tiksliai neatspindėti visų sąlygų su kuriomis gali būti susidurta vykdant darbus, todėl Rangovas, apžiūrėjęs objektą, privalo įsivertinti visus darbų kiekius, medžiagas, bei mechanizmus reikalingus galutiniam darbų atlikimui.

SB „Laimė“

Valdybos pirmininkas

Artūras Čepurna

Tel. 8 687 67777

El. paštas: sblaime@gmail.com

www.sblaime.lt